Laboratorio:
IMQ PRIMACONTROL s.r.l. - I - 31020 Zoppè S.Vendemiano (TV) - ITALY
Via dell'Industria, 55 - Tel.+39 0438 778358 - 470255 - Fax + 39 0438 778360
E-mail: info@imqprimacontrol.com - www.imqprimacontrol.com

Certificato di Accreditamento N. 0112
notifica ministeriale numero : 1881

Attestato di conformità ai requisiti del D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)

Tipo di apparecchio: **Stufe a pellet ad aria**

Fabbricante: **EVA STAMPAGGI S.r.l.**
Via Cal Longa Z.I.
31028 Vazzola (TV) - ITALY

Marchio commerciale: **EVA CALòR**

Tipo : **-----**

Modelli: **Hydro Slim 16 kW**

Norme di riferimento: **UNI EN 14785**
CEN/TS 15883
D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)

Potenza nominale: **14,5 kW**

Combustibile utilizzato: **Pellet, cfr. UNI EN ISO 17225-2**

Sintesi dei risultati:

		Valore Misurato Potenza nominale rif. 13% O2	**D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)**
Rendimento	(%)	**90,5**	**>85**
CO	(g/Nm^3)	**0,12**	**≤ 0,36**
Particolato primario	(mg/Nm^3)	**19**	**15 < Emissioni ≤ 20**
Ce coefficiente premiante rif. alle emissioni di particolato primario		**1,2**	

I requisiti di cui al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
Allegato I, articolo 2.2. c) i., ii., iii., sono soddisfatti

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati nel:

Rapporto di prova n° : **CS16-0006150-01**

Emesso da **IMQ PRIMACONTROL S.R.L.**
I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV)
Via dell'industria, 55

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione / This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

2016/12/14
Date

R.Ros
IMQ PRIMACONTROL s.r.l.
Via dell'Industria, 55 – 31020 S.Vendemiano (TV)